

**СМЕТА №2**  
Проектные работы

№№ п/п	Виды работ	№№ частей, глав, таблиц, §§ и пунктов указаний к разделу или в графе Сборника цен на проектные и изыскательские работы	Расчет стоимости а+ВХ (или объем строит. монтажных работ)Х%	Стоимость (тыс. руб.)
			100 или количество Х цен	
1	<p><b>ПС "Зеленый Крупец"</b> <b>Ячейка элегазового выключателя 110 кВ-5 шт</b> Стоимость по УСП, г.Москва, 2007г, т.19 в ценах 2000г: 7300x5=36500 тыс.руб</p> <p><b>Ячейка трансформатора 110 кВ-2 шт</b> Стоимость по УСП, г.Москва, 2007г, т.19 в ценах 2000г. 5500x2= 11000 тыс.руб.</p> <p><b>Ячейка вакуумного выключателя 6 кВ- 30 лин+2ввод+2дгк+2тсн+2св= 38 шт</b> Стоимость по УСП, г.Москва, 2007г, т.19 в ценах 2000г. 160x38= 6080 тыс.руб.</p> <p><b>Постоянная часть затрат ПС 110/10/6</b> Стоимость по УСП, г.Москва, 2007г, т.31 в ценах 2000г: 9000 тыс.руб</p> <p>в ценах 2001г: (36500+11000+6080+9000)x1,25 = 78225 тыс.руб К=1,25- коэф. пересчета Приказ Минрегиона №620 от 29.12.2009г.2001г.</p>	СБЦ ПР «Объекты энергетики»2003г. Табл.8	$3490+(3720-3490)/(80000-72000)*(78225 -72000)=$  $3668,96 \times 27\% = 981,243$  $3668,96 \times 73\% + 981,243 =$	3 668,969
2	<p><b>ПС "Гранат"</b> <b>Ячейка элегазового выключателя 110 кВ-2 шт</b> Стоимость по УСП, г.Москва, 2007г, т.19 в ценах 2000г: 7300x2=14600 тыс.руб в ценах 2001г: 14600x1,25 = 18250 тыс.руб К=1,25-коэф. пересчета Приказ Минрегиона №620 от 29.12.2009г.2001г.</p>	СБЦ ПР «Объекты энергетики»2003г. Табл.8	$1470+(1750-1470)/(20000-16000) \times (18250-16000)$	1 627,50
3	<p><b>ВЛ-110 кВ "Гранат-Зеленый Крупец"</b> <b>Протяженность - 5 км</b> Стоимость по УСП, г.Москва, 2007г, т.4 в ценах 2000г: 1590x5=7950 тыс.руб в ценах 2001г: 7950x1,25 = 9937,5 тыс.руб К=1,25-коэф. пересчета Приказ Минрегиона №620 от 29.12.2009г.2001г.</p>	СБЦ ПР «Объекты энергетики»2003г. Табл.10	$310+(430-310)/(12000-8000) \times (9937,5-8000)$	368,13
4	<b>Итого в ценах 2001г.:</b>			<b>6 655,22</b>
5	<b>Итого в текущих ценах:</b>	К5=3,13 индекс	6655,22x3,13 =	<b>20 830,82</b>

Индекс на 4 кв. 2010 г. по Письму Минрегиона России  
от 18.11.2010 № 39160-КК/08 К инд= 3,13

Составил \_\_\_\_\_